

ZAŁĄCZNIK

DO ZGŁOSZENIA / DOKUMENTU INSTALACJI PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Informacja o nastawach podstawowych zabezpieczeń i układu sterowania mocą bierną w falowniku

Nastawy zabezpieczeń falownika.....
(typ, producent, numer seryjny)

zainstalowanego w obiekcie.....
(adres)

1. Nastawy wartości wyłączającej falownik *(wpisać wartości)*

Parametr	Nastawy wartości wyłączającej	
Wzrost napięcia (stopień 2, bezzwłoczny)	264,5	[V]
Wzrost napięcia (stopień 1, zwłoczny)	253	[V]
Obniżenie napięcia	195,5	[V]
Podwyższenie częstotliwości	52	[Hz]
Obniżenie częstotliwości	47,5	[Hz]

2. Rodzaj zabezpieczenia przed pracą mikroinstalacji przy zaniku zasilania z sieci *(zaznaczyć właściwe)*

- pasywne
 aktywne

3. Posiadane przez falownik tryby sterowania mocą bierną *(zaznaczyć właściwe)*

- a) $\cos \varphi$ stałe z możliwością nastaw od ind do poj.
 b) $\cos \varphi$ (P) w zakresie od **..-0,9**...ind do **..+0,9**....poj.
 c) Q (U)

UWAGA: Przy uruchamianiu urządzenia wymaganiem ENERGA-OPERATOR SA jest ustawienie trybu sterowania mocą bierną $\cos \varphi$ stałe, równe 1.

.....
Data

.....
Pieczętka i podpis instalatora mikroinstalacji